

PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Geprüfter Materialtyp: **Arbeitsplatzmatte aus TPV (thermoplastic vulcanizate)**
Bezeichnung: **Elastomer**
Abmessungen: **Form und Größe variabel,**
Dicke n.A. 14 mm (Prüfmuster: 1000 x 500 x 14 [mm])
Farbe: **schwarz**
Oberfläche: **längsgerillte Oberleiste (b = 11 mm) mit Prägung**
(gerändelt); Leistenabstand 8 mm

Hersteller / Lieferer: **Dorff Kunststoffe**
Ahrstraße 11-13
53859 Niederkassel

Auftraggeber: **Dorff Kunststoffe**
Ahrstraße 11-13
53859 Niederkassel

Auftrag vom: **08.12.2011**

Prüfdatum: **14.12.2011**

Zeugnisnummer: **55251101.001**

Probenahme: **Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut**

Prüfgrundlage: **DIN 51130** (Ausgabe 10/2010)
"Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft – Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren - Schiefe Ebene"

Prüfergebnis: **Mittlerer Gesamtaktzeptanzwinkel bei**
Prüfrichtung parallel zu den Oberleisten 12,1°
Prüfrichtung quer zu den Oberleisten 22,7°
Flächenbezogenes Mindestvolumen
des Verdrängungsraums nicht geprüft

Bewertung: Klasse der Rutschhemmung = **R 10^{*)}**
Klasse des Verdrängungsraums = **V 10**

Anmerkung: Der ermittelte Gesamtaktzeptanzwinkel bei Prüfrichtung "quer zu den Oberleisten" ermöglicht für diese Richtungsorientierung eine Zuordnung zur Klasse R 11.

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG e. V.
INSTITUT FÜR WAND- UND BODENBELÄGE
Der Geschäftsführer


Dr.-Ing. Erich H. Nolting

Großburgwedel, 22.12.2011
Schu/FI



*) Zuordnung entspricht DIN 51130 Abs. 5.1.4

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Veröffentlichungen und Vervielfältigungen des Prüfzeugnisses nur in ungekürzter Form gestattet.

- Institut für Wand- und Bodenbeläge -
SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

Anerkannte Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstelle d. DIBt und DIN CERTCO, Berlin · Notifizierte Prüfstelle der Kommission der EU, Brüssel, Kenn-Nr. 1212

